Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar Tűzvédelmi és Biztonságtechnikai Intézet

1146 Budapest, Thököly út 67.
☎/Fax: (1) 251 - 1060

658-06/11/2007. számú

TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGI

TANÚSÍTVÁNY

Ezt a tanúsítványt a Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar Tűzvédelmi és Biztonságtechnikai Intézete a 15/2004. (V. 21.) BM rendelet, valamint a Magyar Köztársaság Belügyminisztere 1-A/610/2005. számú Kijelölő Okiratában foglaltak alapján adta ki.

Megbízó: ***Agora-Group Kft.***
1158 Budapest, Késmárk u. 9.

A tanúsítvány tárgya: ***Tűzjelző rendszerekhez csatlakoztatható hangjelzők tűzvédelmi szabványossági megfelelősége***

A tanúsítvány érvényessége: ***5 év***

A tanúsított termék fő jellemzői:

Gyártó:
Fulleon Limited
Llantarmann Park, Cwmbran, Gwent, NP44 3AW.

Típus és megnevezés:
VLS100 és ALS100

A tanúsítás kiadásának alapja:
BRE Certification Limited and LPCB 0832-CPD-0141 számú bizonyítvány a Symphoni típusú hangjelzők EN 54-3:2000 + A1:2002 szerinti megfelelőségéről

Előzmények

A tanúsítvány tárgya ***Fulleon Limited*** *gyártmányú* ***Symphoni típusú hangjelző*** *tűzvédelmi megfelelőségének a megállapítása. A hangjelzőt az* ***LPCB*** *vizsgálta. A vizsgálatok alapján a* ***BRE Certification Limited and LPCB*** *által kiadásra került a* ***0832-CPD-0141*** *számú bizonyítvány, amely igazolja a hangjelző* ***EN 54-3:2000 + A1:2002*** *szerinti megfelelőségét.* ***A megbízó a hangjelzőt VLS 100 és ALS 100 néven kívánja forgalmazni. Az ALS 100 hagyományos rendszerű tűzjelző központról táplált és vezérelt hangjelző. A VLS 100 kialakítását tekintve ugyanaz, de intelligens rendszerekhez (SmartLight és SmartLoop) VMMC 100 típusú hurokba köthető kimeneti modulhoz is csatlakoztatható.*** *A megbízó a magyar tanúsítvány kiadásához a fenti dokumentum mellett mellékelte hangjelző részletes magyar nyelvű műszaki leírását továbbá az INIM Elektronics nyilatkozatát a Symphoni és a VLS 100, ALS 100 típus megegyezőségéről.*

Főbb jellemzők, műszaki adatok

- *külön vezetékről táplált*
- *esztétikus, igényes kivitel*
- *3 különböző választható hangtónus*
- *hangerő állítási lehetőség (DIB kapcsolóval)*
- *egyszerű installálás*

Műszaki adatok

Tápfeszültség	*12 ÷ 30 V DC*
Áramfelvétel	*max. 5 mA (24 V DC-nél)*
Működési hőmérséklet	*-25 - + 70 ^{0}C (95 %RP)*
Hangerősség	*100 dB(A) 1 m távolságból 24 V DC esetén*
Súly	*0,25 kg*
IP védettség	*IP42*

Megállapítások

BRE Certification Limited and LPCB által kiadott 0832-CPD-0141 számú *bizonyítvány igazolja, hogy a hangjelző megfelel az EN 54-3:2000 + A1:2002 szabványnak.*

Az EN 54-3 szabványoknak hazai megfelelője az MSZ EN 54-3:2003. ***A fentiek alapján kimondhatjuk, hogy a VSL100 és ASL 100 típusú hangjelzők megfelelnek az MSZ EN 54-3:2003 követelményeinek.***

A megfelelés az alábbi típusváltozatokra érvényes:

Típus	***A típus tanúsítvány szerinti hivatkozási száma***
VSL 100	***706-06/11-1/2007***
ASL 100	***706-06/11-2/2007***

A termék megfelelősége – változatlan kialakítás esetén - az érvényességi időn belül áll fenn.

B u d a p e s t , 2007. szeptember 27.

cégszerű aláírás
dr. Beda László főiskolai tanár
intézetigazgató

*A tanúsítvány 3 eredeti példányban készült. Ez az **1**. számú példány*

A tanúsítvány a megrendelő tulajdona. Más (reklám, hirdetés, stb.) célra felhasználni, harmadik személynek kiadni csak a megrendelő tudtával és írásbeli hozzájárulásával szabad! Csak a maga egészében, teljes terjedelmében és változatlan formában másolható!